



ATTESTAZIONE / ASSESSMENT

METODO DI PROVA:

Test method

ISO 16000-23 : 2009

DENOMINAZIONE DELLA PROVA:

Description of the standard

Aria in ambienti interni - Parte 23

Prova prestazionale per valutare la riduzione della concentrazione di formaldeide da parte di materiali da costruzione assorbenti

Determinazione della riduzione della concentrazione di formaldeide in funzione del tempo

Indoor air - Part 23

Performance test for evaluating the reduction of formaldehyde concentrations by sorptive building materials

Determination of the reduction of formaldehyde concentration as a function of time

Surface burning characteristics of building materials

RICHIEDENTE:

Sponsor

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. - attività WEBER

Via Sacco e Vanzetti, 54

41042 – FIORANO MODENESE (MO)

DENOMINAZIONE DEL MATERIALE:

Denomination of the material

Weber.deko Pure

DESCRIZIONE DEL MATERIALE:

Description of the material

Materiale pastoso di colore bianco contenuto in secchio.

Pasty material of white colour contained in a bin.

- Questo documento fa riferimento ai Rapporti di Prova no. 1635.2IS0325/16 e 1635.2IS0335/16 emessi da questo Laboratorio.
This document refers to Test Reports no. 1635.2IS0325/16 and 1635.2IS0335/16 issued by the Laboratory.
- Esso è stato emesso solo al fine di riepilogare i risultati principali ottenuti dal materiale sottoposto a prova.
It has been issued only to summarize the main results obtained by the material submitted to test.
- I Rapporti di Prova in oggetto contengono tutti i dati e i risultati di dettaglio.
The Test Reports in object contain all the data and detailed results

RISULTATI / RESULTS

Re. Lab. No.	Denominazione del materiale Denomination of the material	Rapporti di Prova no. Test Reports no.	Riduzione massima della concentrazione di formaldeide Maximum reduction of formaldehyde concentration
1635/16	Weber.deko Pure	1635.2IS0325/16	85%
		1635.2IS0335/16	

Note e limitazioni al presente documento / Notes and limitations to this document

- 1) Il valore della riduzione della concentrazione di formaldeide riportato sopra è ottenuto tramite una metodica standard di laboratorio e non è necessariamente identico ai valori nell'uso effettivo.
The value of the reduction of the concentration of formaldehyde reported above is obtained with a standard laboratory method and it is not necessarily identical with the values in the actual use.
- 2) I suddetti risultati sono validi solo per il prodotto sottoposto a prova
The above results are valid only for the product.

Prato, 11/11/2016

Il Responsabile Certificazione

The Certification Manager

Dr. Massimo Borjini

Il Direttore del Laboratorio

The Director of the Laboratory

Dr. Luca Ermini

Valid until: 10/11/2019

Questo documento deve essere letto congiuntamente ai Rapporti di Prova, per la descrizione del prodotto e per ogni altra notizia di dettaglio. Questo documento non costituisce approvazione di tipo né certificazione di prodotto né tantomeno dichiarazione di conformità, che spetta esclusivamente al Produttore / Sponsor.

This document has to be read in conjunction with the Test Reports, for the description of the product and for every other detail. This document does not represent type approval or certification of the product neither declaration of compliance, that is exclusively under the responsibility of the Manufacturer or Sponsor.